

Kraków, 26 marca 2020 r.

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY

SZP-271-PN-7/2020- Dostawa 340 fabrycznie nowych pakietów rusztowin na potrzeby Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W imieniu Zamawiającego – Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie – uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania o wyjaśnienie poniższych zapisów SIWZ. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, przedstawiam poniżej:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do punktu II.4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym zawarte są informacje o patencie zwracam się z zapytaniem czy istnieje możliwość złożenia rozwiązania równoważnego?

Odpowiedź:

W przypadku, w którym zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentu, pochodzenia, numeru katalogowego, dopuszczalne jest zaoferowanie produktów równoważnych.

Za równoważne Zamawiający uzna produkty, posiadające parametry wydajności, wytrzymałości i niezawodności nie gorsze niż wskazane produkty, dla których instalacja/urządzenie w ramach której będą instalowane nie będzie wymagała dodatkowego dostosowania zarówno głównego urządzenia, całej linii produkcyjnej, algorytmu systemu sterowania jak i zamawianej części, które będą w pełni współpracować z pozostałymi urządzeniami zamawiającego, w sposób nie zakłócający ani utrudniający bieżącego funkcjonowania zakładu.


CZŁONEK ZARZĄDU
Pełnomocnik ds.
Zamówień Publicznych
Marcin Kandefer